

**TESTALARM PRAHA spol. s r.o.**

Zkušební laboratoř poplachových systémů

Popovova 1788/10  
143 00 Praha 4 - Modřany  
Česká republika

Č.j.: TAP- 44/2024

**OSVĚDČENÍ****O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU**  
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)

Držitel:	<b>Hikvision Europe B.V. (Pyronix)</b> Dirk Storklaan 3 Hoofddorp Netherlands	
IČ		
Název zařízení:	Venkovní duální (PIR+MW) detektor s AM	
Typové označení:	<b>XDH10TT-AM (FPXDH10TTAM1)</b>	Výrobce-Importér: Pyronix Ltd
Čís. protokolu:	2024 0669	ze dne: 11.11.2024

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

**ověřeno,**

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ.

ČSN EN 50131-2-4 ed.2	<b>vyhovuje</b>	ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 50131-1 ed.2		ČSN EN 50130-5 ed.2
		ČSN EN 55032 ed.2

pro které je stanoven požadavkům pro jeho použití v objektech následující stupeň zabezpečení.

Stupeň:	<b>3*</b>	Riziko:	<b>Střední až vysoké</b>
Podmínky používání:	* <b>Stupeň zabezpečení 3 platí pouze v případě, je-li detektor namontovaný s kloubovým držákem XD-WALLBRACKET(volitelné příslušenství) a skloněn o 20°. Dosah detektoru je v tomto případě 7 m.</b> Při nesplnění této podmínky platí stupeň zabezpečení 2! Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí IV dle ČSN EN 50131-1ed.2 čl. 7.4.		
Platnost osvědčení:	od 11.11.2024	do 10.11.2027	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 11.11.2024

Razítko a podpis:



## Podmínky pro používání osvědčení

- 1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení PZTS. U zařízení kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení podle obecně závazných předpisů.
- 2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení PZTS, jejichž distribuci provádí v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám, uvedeným v tomto osvědčení.
- 3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
- 4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím odstavci.
- 5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

Místo pro razítko držitele osvědčení: